

Nedgravde oljetanker –

noen utfordringer og noen plikter i medhold av lovverket

- Forurensningsloven
- Forurensningsforskriften kap. 1
 - Avfallsforskriften
- Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger

Forurensningsforskriften kapittel 1

- Plikter for tankeier
- Veileder fra 1997 (TA 1480/1997) med verdifull informasjon
 - www.miljokommune.no

Forurensningsforskriften kap. 1, plikter...

- Kontrollere tanken (§ 1-5)
- Nedgravde oljetanker som midlertidig tas ut av bruk, skal tømmes for olje og sikres slik at utilsiktet påfylling ikke kan forekomme (§ 1-8)
- Tanker som permanent tas ut av bruk, skal tømmes og graves opp (§ 1-8)....

Forurensningsforskriften kap. 1, plikter...

"Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk, rengjøres og fylles med sand, grus o.l. i stedet for oppgraving." (§ 1-8)

Meldeplikt (§ 1-9)

Forurensningsloven

- § 7: Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11.
- § 46: Aksjoner mot akutt forurensning. Dersom den ansvarlige ikke iverksetter tilstrekkelige tiltak, skal vedkommende kommune søke å bekjempe ulykken
- Kap 7: Forurensningsmyndighetens tilsynsplikt.....men også rådgivningsplikt
- Kommunen er tilsynsmyndighet med oljetanker (T-5/98)

Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger

Vedtatt 28.6.2018

Implementering av stortingsvedtak 2012:

Stortinget ber regjeringen innføre forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger og til grunnlast i øvrige bygg i 2020.

[Www.miljodirektoratet.no](http://www.miljodirektoratet.no) , lovdata

.Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger

- § 4. Forbud mot å bruke mineralolje til oppvarming av bygninger

Det er forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av bygninger, med mindre Norges vassdrags- og energidirektorat har fattet vedtak i medhold av § 6. Dette gjelder også i fjernvarmeanlegg med under 1 MW installert termisk effekt, hvis anlegget leverer varme til oppvarming av bygninger.

Ikrafttreden 1. januar 2020