




KOMPETENT | ÅPEN | PÅLITELIG | ENGASJERT

Definisjon på nedgravd oljetank



- Tank under bakkenivå som ligger slik til at ikke hele tanken kan inspiseres utvendig.
- Og der en eventuell lekkasje vil gå i grunnen.

Lokal vedtekt om oljetanker i Bergen fra 2000.

gjelder alle nedgravde oljetanker uavhengig av størrelse

Kontroll av nedgravde oljetanker

- Skal utføre tilstandskontroll som dokumenters skriftlig
- En oljetank som ikke er i betryggende stand, skal enten tas ut av bruk eller utbedres etter alminnelig aksepterte metoder.

Tanker som tas ut av bruk

- Nedgravde oljetanker som midlertidig tas ut av bruk, skal tømmes for olje og sikres slik at utilsiktet påfylling ikke kan forekomme.
- Tanker som permanent tas ut av bruk, skal tømmes og graves opp.
- Tanker som ikke kan gjenbrukes uten å representere fare for lekkasje, skal destrueres.

Tanker som umulig kan fjernes - Dispensasjoner

- Dersom en nedgravd tank ikke kan fjernes må det søkes til kommunen v/Bergen Brannvesen om å ha tanken liggende på stedet.
- Kommunen kan gi tillatelse til at tanker, rengjøres og fylles med sand, grus o.l. i stedet for oppgraving. For gjenfylte og oppgravde kondemnerte tanker skal påfyllingsanordningen fjernes eller sikres slik at utilsiktet påfylling eller forsøk på påfylling forhindres.



Rentbrennende ildsteder

- Rentbrennende ildsteder må ha et partikkelutslipp på mindre enn 10 gram sot pr. kg. Ved
- Det er ikke tillatt å sette inn en vedovn som ikke er godkjent etter standarden NS 3059. I prinsipp oven fra etter 1998



Hvorfor bytte til rentbrennende ildsted?

- Lavt partikkelutslipp som gir mindre forurensning og derfor er bedre for miljøet.
- De fleste rentbrennende ildsteder i dag gir ned mot 2 gram partikkelutslipp pr kg ved.
- Bruker mindre ved
- Gir mer varme

Forslag om nytt lokalt forbud mot å fyre i ikke rentbrennende ildsteder

- Vil bli bestemt av byrådet 22. november
- Dersom byrådet vedtar forslaget vil forbudet tre i kraft fra 01.01.2021



Vrakpant på ikke rentbrennende ildsted

- Man kan i dag søke vrakpant på utskifting av ikke rentbrennende ildsteder i Bergen kommune.
- Man må sette inn ny varmekilde for å få vrakpant for ildstedet man fjernet.
- Vrakpanten er på kr 5000 pr utskiftet ildsted
 - En ovn ut – må da montere en ny varmekilde
 - To ovner ut – må montere to nye varmekilder for å få vrakpant for begge ildstedene som ble fjernet
- Ildsted som skiftes ut må være fra før 1998
- Varmekilde man kan velge er nytt rentbrennende ildsted, varmepumpe, solcelle eller fjernvarme



Hvordan får man vrakpant

- Fjerne gammelt ildsted og levere dette til f.eks Bir og få et pantebevis.
- Montere ny varmekilde (nytt rentbrennende ildsted, varmepumpe, solcelle eller fjernvarme)
- Ildstedet må være kontrollert av kvalifisert kontrollør som skriver ut en sjekkliste.
- Sende inn søknad. Søknadsskjema finnes på Bergen kommunes/Bergen brannvesens hjemmeside. Innlogging via Minid eller bankid.
- I søknaden må man legge ved sjekkliste fra kvalifisert kontrollør og pantebevis.

